

Prüf- und Wartungsplan 2011													
	Intervall	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<b>Labor</b>													
Wasseruntersuchungen nach Anlage	3 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Raumluftechnik (RLT)	3 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Brandmeldeanlage	3 Monate												
Prüfung Notbeleuchtung	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Fettabscheider entleeren	6 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Großrutsche und Freibadrutsche	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Spielplatz	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Automatiktür	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Rauch und Wärmeabzug (RWA)	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Wärmerückgewinnungsanlage	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Chlorgasanlage	12 Monate												
Prüfung Chlorgaswarngerät	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Kühlzelle	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Hubboden	12 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Feuerlöscher	24 Monate												
<b>Feuerwehr</b>													
Prüfung Chlorgasmasken	24 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Wartung Energiesparanlage	24 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Trafostation	48 Monate												
<b>Fa. _____</b>													
Prüfung Gerüst	12 Monate												
Prüfung Leitern	12 Monate												
Prüfung ortsveränderliche el. Geräte	12 Monate												
Prüfung stationäre el. Anlage	48 Monate												
Prüfung Druckbehälter	60 Monate												
<b>Eigen-Kontrollen und Wartungen</b>													
UWP - Haar und Fasersiebe reinigen	Woche	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Chlorgasraum Wasservorlage kontrollieren	Woche	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Funktionsprüfung FI-Schutzschalter	1 Monat												
Pumpen und Seitenkanalverdichter abschmieren	6 Monate												